



TIÚ – PLAST a.s.

areál SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
CZ-27711 Neratovice

ISO 9001:2016



POTVRZENÍ VÝROBCE

jako výrobci výrobků

**Trubky HDPE z polyetylénu PE-HD pro ochranu optických a jiných kabelů,
dvouvrstvé (barevná vrchní vrstva a černá vnitřní vrstva)
nebo probarvené v celé tloušťce trubky,
typ 25x2,3 mm, 32x2,5 mm, 32x3,0 mm, 37x2,5 mm, 40x3,5 mm, 40x3,7 mm
50x4,2 mm, 50x4,6 mm
s hladkým nebo drážkovaným vnitřním povrchem,
s lubrikačním vnitřním povrchem polymerem nebo silikonovým olejem**

vydáváme toto písemné potvrzení výrobce o shodě výrobku s dále uvedenými technickými předpisy a normami:

- Technický požadavek TR 4621 OCP vydaného v roce 1997 SPT TELECOM a.s., který obsahuje např. požadavky a zkoušky dle norem ČSN EN 12201-1,-2:2012, ČSN EN ISO 1183-1:2013, ČSN EN ISO 1133:2012, ISO 6259-3, ASTM D 1693, ČSN EN ISO 2505:2005, ČSN EN 744:1997, ČSN EN ISO 1167-1,-2:2009
- Podniková norma PN 64-004-99 *Ochranné trubky z PE-HD (polyetylén)*, která shrnuje požadavky tuzemských i mezinárodních telekomunikačních společností a je průběžně aktualizována.
- ČSN EN 61386-1 ed.2:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 61386-24:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi.

Naše výrobky byly testovány v ITC a.s. Zlín a EZÚ, s.p.Praha.

Průběžné posouzení shody výrobků s požadavky výše uvedených předpisů a norem provádíme ve vlastní laboratoři jako součást výstupní kontroly kvality výrobku.

Za TIÚ-PLAST a.s., Neratovice

Ing. Petra Richterová, Manažer kvality

Místo a datum vydání: Neratovice, 20.7.2018
Platnost : do 19.7.2021



TIÚ - PLAST a.s.
CS-277 11 NERATOVICE

-18-