



**TIÚ – PLAST a.s.**

areál SPOLANA a.s.  
ul. Práce 657  
CZ-27711 Neratovice  
ČSN EN ISO 9001:2016



## POTVRZENÍ VÝROBCE

**Trubky, trubičky typ HFFR (Halogen Free Flame Retardant)  
BEZ-HALOGENOVÉ, se SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, dodávané ve  
smotcích/ na bubnech**

**určené pro ochranu a vedení optických a jiných kabelů,  
s hladkým vnitřním povrchem, bez lubrikace vnitřního povrchu,**

**trubky: 20x2 (20/16) mm, 25x2,3 (25/20,4) mm, 32x2,5 (32/27) mm, 40x3,0  
(40/34) mm**

**trubičky slabostěnné: 5x0,75 (5/3,5) mm, 7x0,75 (7/5,5) mm, 10x1,0 (10/8) mm,  
12x1,0 (12/10) mm,**

**trubičky silnostěnné: 7x1,75 (7/3,5) mm, 10x2,25 (10/5,5) mm, 12x2 (12/8) mm,  
14x2 (14/10) mm, 16x2 (16/12) mm,**

prohlašujeme, že uvedené výrobky jsou ve shodě s harmonizovanými normami:

- **ČSN EN 60332-3-10:2010, ČSN EN 60332-3-23:2010** Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - **Kategorie B --- Certifikát č.1180820 vydal Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8 -Troja s platností do 31.12.2021.**

Norma ČSN EN 60332-3 a norma IEC 332-3 nyní IEC 60332-3 jsou zcela shodné, tj. **HFFR trubky a trubičky vyhovují též IEC 332-3 nyní IEC 60332-3.**

Prohlašujeme, že byl dodržen stanovený postup posouzení shody s harmonizovanou normou a že je v pravidelných intervalech prováděna kontrola shody autorizovanou osobou.

Výrobce TIÚ-PLAST a.s. má certifikovaný systém řízení kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 platný pro všechny procesy ve firmě.

Za TIÚ-PLAST a.s., Neratovice

Ing. Petra Richterová, manažer kvality

Místo a datum vydání: Neratovice, 2.3.2020

Platnost: do 31.12.2021



**TIÚ - PLAST a.s.**  
CS-277 11 NERATOVICE  
-18-