

MULTIKANÁLY

poloměry ohybů při výstavbě kabelovodu

POŽADOVANÝ POLOMĚR OHYBU [m]	NEZBYTNÝ POČET MULTIKANÁLŮ DĚLKY 1067 mm [ks]	NEZBYTNÝ POČET ZKRÁCENÝCH M. DĚLKY 305 mm [ks]	CELKOVÝ POČET POUŽITÝCH DÍLŮ [ks]
6,1	0	31	31
7,6	3	29	32
9,1	6	27	33
10,7	8	26	34
12,2	11	24	35
13,7	14	22	36
15,2	17	19	36
16,8	20	17	37
18,3	22	16	38
19,8	25	14	39
21,3	28	12	40
22,9	31	9	40
24,4	34	7	41
25,9	37	4	41
27,4	40	2	42
29,0	42	1	43
30,5	45	0	45
32,0	47	0	47
33,5	49	0	49
35,1	51	0	51
36,6	53	0	53
38,1	56	0	56
39,6	58	0	58
41,1	61	0	61
42,7	63	0	63
44,2	65	0	65
45,7	67	0	67
47,2	70	0	70
48,8	72	0	72
50,3	74	0	74
51,8	76	0	76
53,3	79	0	79
54,9	80	0	80